

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° 7 del 10 Gennaio 2011

OGGETTO: Attestazione di conformità progetto di variante alla D.I.A. Prot. n° 952/10 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dello stabilimento della società STM S.r.l. a.i. di Tito.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "*Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010*";

PREMESSO che con delibera n. 30 dell'11 febbraio 2010 il Commissario dell'Ente ha concesso il nulla - osta alla società STM S.r.l., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1569,75 Kwp, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sulla copertura dello stabilimento produttivo sito nell'a.i. di Tito;

CHE con nota del 09/122010 - acquisita al Prot. ASI al n. 8966 del 10/12/2010 - la società STM S.r.l. ha presentato un progetto di variante alla D.I.A. Prot. n° 952/10 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura del proprio stabilimento sito nell'a.i. di Tito, richiedendo il relativo nulla -osta;

VISTO il progetto presentato che prevede:

- la modifica del numero e della marca dei pannelli, da 6300 pannelli ISTAR SOLAR da 250W a 6370 Sunlink PV 230W + 854 Canadian 235W;
 - l'aumento del numero di inverter da 5 Power-One 300TL a 5 Power-One 300 TL + 1 Power One 200TL, ubicati nello stesso locale inverter con un numero di quadri di campo da 30 a 34, posizionati in adiacenza delle stringhe di campo;
 - l'aumento dell'incremento della potenza dell'impianto fotovoltaico da 1569,75 KWp a 1665,79 KWp;
 - l'utilizzo delle coperture delle palazzine e del locale inverter, per la redistribuzione del numero di pannelli, con pannelli posti in orizzontale ed aderenti alla copertura;
- il tutto come meglio descritto negli elaborati allegati al progetto presentato senza aumento di superficie coperta rispetto a quella esistente e assentita;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla società STM S.r.l. non è in contrasto non è in contrasto con la normativa del Nuovo Piano Regolatore dell'a.i. di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 07.02.06;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere l'istanza avanzata dalla STM S.r.l. e procedere alla attestazione di conformità del progetto in parola presentato al vigente P.R.G. dell'a.i. di Tito per il rilascio del nulla - osta da inviare al Comune di Tito ai fini della Denuncia di Inizio Attività;

CHE vada corrisposto al Consorzio, da parte della società STM S.r.l., per l'istruttoria della pratica l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 14.05.04 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile";

DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile nonché quello espresso dal Direttore Generale F.F. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza della società STM S.r.l. intesa ad ottenere il rilascio del nulla - osta al progetto presentato nell'a.i. di Tito e meglio illustrato in premessa;
2. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. di Tito del citato progetto così come indicato in premessa, concedendo il prescritto nulla - osta di competenza consortile anche ai fini della validità della DIA al Comune di Tito;
3. di richiedere altresì, alla società STM S.r.l., l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge per l'istruttoria della pratica;
4. di incaricare l'U.T.C. di trasmettere il progetto approvato al Comune di Tito per la DIA, fatte salve e a carico della società STM S.r.l. le autorizzazioni e/o i permessi di Legge delle autorità competenti per la validità della DIA stessa;
5. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. ASI n. 9312 del 29/12/2010 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si propone di accogliere l'istanza avanzata dalla società STM S.r.l., attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. di Tito del progetto di variante alla D.I.A. Prot. n° 952/10 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dello stabilimento della società STM S.r.l. a.i. di Tito e concedere il richiesto nulla - osta da inviare al Comune di Tito per la D.I.A.

Firmato
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 05/01/2011

Visto del Direttore Generale F.F.:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì, 10/01/2011