

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **173** del 20 Ottobre 2011

**OGGETTO:** Attestazione di conformità progetto per l'ammodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – Nuova 5<sup>a</sup> Linea Trattamento Gas della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production a.i. Alta Val d'Agri.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale”*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

**CONSIDERATO** che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *“Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010”*;

**PREMESSO** che la Società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production è insediata nell'a.i. Alta Val d'Agri Comune di Viggiano, con un impianto denominato Centro Olio per l'estrazione del petrolio su un lotto dell'estensione di mq. 181.850 ed una superficie coperta di mq. 58.386,43 con volume edificato di 33.547,65 mc.;

**CHE** con nota del 15/09/2011, acquisita al Prot. ASI al n. 5089 del 16/09/2011, la società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production ha trasmesso il progetto per l'ammmodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – Nuova 5<sup>a</sup> Linea Trattamento Gas sito nell'a.i. di Alta Val d'Agri richiedendo il rilascio del nulla-osta per la richiesta del Permesso di Costruire al Comune di Viggiano;

**CHE** con nota del 13/10/2011, acquisita al prot. ASI al n. 5585 del 13/10/2011, la società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production ad integrazione del progetto trasmesso al consorzio, comunicava che il valore complessivo dell'investimento di che trattasi è pari a € 27.000.000,00;

**ESAMINATO** il progetto presentato che prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento gas (linea 5) che affiancherà le quattro linee di trattamento gas-olio esistenti, con relativi adeguamenti nel Centro Olio Val d'Agri, con interventi nelle sei aree denominate A. L senza opere di edificazione e C. D. E. H con opere da edificare per l'installazione di impianti, apparecchiature e macchinari e precisamente:

- **Area nuova Linea 5 trattamento gas** - realizzazione di un “Pipe Rack” in carpenteria metallica con campate variabili da 3 a 6 mt., posti ad interasse di mt. 6 per il sostegno di tubazioni e passerelle cavi elettro-strumentali ai piani inferiori e i nuovi refrigenti ad aria al piano superiore delle dimensioni di mt. [(39,65+30,00+30,00+25,25)] x 6,00 + [22,00 x 3,00] per una superficie coperta pari a mq. 815,40;

La realizzazione di un nuovo fabbricato sviluppato su due livelli in c.a. gettato in opera delle dimensioni in pianta di mt. 13,00 x 16,00 per una superficie coperta pari a mq. 208,00 da destinare a sala tecnica per l'alloggiamento dei nuovi quadri elettrici con annessa baia aperta in carpenteria metallica delle dimensioni in pianta di mt. 5,00 x 13,00 per una superficie coperta pari a mq. 65,00 da destinare all'alloggiamento dei trasformatori elettrici;

La realizzazione di una struttura in carpenteria metallica denominata A sviluppata su tre livelli ad elevazioni + 5,6 mt. + 9,4 mt. e 14,6 mt. e una superficie coperta valutabile in mq. 157,00, il primo piano all'elevazione 5,6 mt. delle dimensioni in pianta mt. 9,5 x 14,00 per una superficie pari a mq. 133,00, con un appendice delle dimensioni in pianta di mt. 4,00 x 6,00, mentre piano secondo e terzo all'elevazione mt. 9,4 e 14,6 mt. delle dimensioni in pianta di mt. 4,5 x 14,00 per una superficie pari a mq. 63,00 da destinare all'installazione dei nuovi scambiatori V330-HA-503 Gas addolcito/Gas acido, V330-HA-504 Propano/Gas acido;

La realizzazione di una struttura in carpenteria metallica denominata B sviluppata su tre livelli ad elevazioni + 5,8 mt. + 10,4 mt. e 15,4 mt. delle dimensioni in pianta di

mt. 5,50 x 15,50 per una superficie coperta pari a mq. 85,25 da destinare a l'installazione delle apparecchiature dell'unità V360;

- **Zona C** - realizzazione di una sottostruttura di fondazione in calcestruzzo armato previa demolizione di una parte della pavimentazione esistente per l'ampliamento della tettoia metallica esistente prolungata di mt. 5,00 x 8,10 per una superficie coperta pari a mq. 40,50 da destinare all'inserimento del compressore rotativo aria V460-KC-001E;

- **Zona D** - smantellamento della turbina a gas V470-TG-001 e installazione della nuova a vapore V470-MT-003 alloggiata sotto la tettoia da realizzare parzialmente tamponata in carpenteria metallica delle dimensioni in pianta di mt. 14,30 x 9,30 per una superficie coperta pari a mq. 133,00;

- **Zona E** - prolungamento della struttura esistente in carpenteria metallica delle dimensioni in pianta di mt. 6,00 x 8,00 per una superficie coperta pari a mq. 48,00 da destinare all'alloggiamento del nuovo refrigerante ad aria V620-HC-002 F;

- **Zona H** - la realizzazione di una sottostruttura di fondazione in calcestruzzo armato per l'ampliamento del capannone con una struttura metallica aggiuntiva prolungata di mt. 3,00 x 14,00 per una superficie coperta pari a mq. 42,00 da destinare all'alloggiamento del compressore V360-KB-001C, la realizzazione di una sottostruttura di fondazione in calcestruzzo armato previa demolizione di parte delle passerelle esistenti e spostamento della scala di accesso ad esse per l'ampliamento della passerelle di servizio che già coprono i separatori esistenti, mediante strutture metalliche aggiuntive prolungate di mt. (4,00 + 3,5 + 2,5 ) x 4,00 per una superficie coperta pari a mq. 40,00 da destinare all'alloggiamento dei nuovi separatori V360-VN-001C (separatore aspirazione compressore bassa pressione) e V360-VN-002C (separatore mandata compressore bassa pressione);

- smantellamento dei due serbatoi unità 580 desolfurazione e unità 220 serbatoi monte alpi con un recupero di superficie coperta per ingombri di 2 x 356,3 mq. per una totale di mq. 712,60;

il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici di progetto, con un aumento di superficie coperta di mq. 1.624,15 e un ingombro volumetrico esterno di mc. 2.111,20 rispetto a quelli oggi assentiti;

**CONSIDERATO** che il progetto presentato dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production non è in contrasto con la normativa del nuovo P.R. dell'area industriale Alta Val d'Agri, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 926 del 15/02/2005;

**RITENUTO** di poter accogliere l'istanza avanzata dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production e procedere alla attestazione di conformità al vigente P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del progetto presentato e rilasciare il relativo nulla-osta da inviare al Comune di Viggiano per gli adempimenti di propria competenza;

**CHE**, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 14.05.04, recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti al Consorzio da parte della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production per l'istruttoria della pratica sono pari a € 25.000,00 oltre IVA come per legge;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

## **D E L I B E R A**

1. di accogliere l'istanza della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production intesa ad ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto presentato per l'ammodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – Nuova 5<sup>a</sup> Linea Trattamento Gas nel Centro Olio Val d'Agri sito nell'a.i. di Alta Val d'Agri illustrato in premessa;
2. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del citato progetto presentato dalla ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production così come illustrato in premessa, rilasciando il prescritto nulla-osta;
3. di incaricare l'UTC di trasmettere il progetto approvato al Comune di Viggiano per il rilascio del Permesso di Costruire, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di legge di competenza di altre Amministrazioni e/o Autorità necessari per l'ottenimento del permesso stesso;
4. di richiedere alla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production l'importo di € 25.000,00 oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Dirigente Tecnico:**

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n. 5605 del 13/10/2011 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario, si propone di accogliere l'istanza avanzata dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production, attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del progetto e rilasciare il richiesto nulla-osta da inviare al Comune di Viggiano per gli adempimenti di propria competenza.

Firmato  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 13/10/2011

**Parere del Dirigente Amministrativo:**

Visti gli atti, sentito il responsabile del settore controllo di gestione, per quanto competenza, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e amministrativa del provvedimento che si propone.

Firmato  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 20/10/2011

**Visto del Direttore Generale:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 20/10/2011