

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA

N° **30** del 2 Marzo 2015

OGGETTO: Attestazione di conformità previsioni di P.R.G. progetto "nuovo K.O. DRUM TERMODISTRUTTORE SRU" a servizio del Centro Olio Val d'Agri della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production a.i. Alta Val d'Agri per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante " *Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale* " ;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante " *Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale* ", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. 32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".

PREMESSO che la Società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production è insediata nell'a.i. Alta Val d'Agri Comune di Viggiano, con un impianto denominato Centro Olio per l'estrazione del petrolio su un lotto dell'estensione di mq.181.850 ed una superficie coperta di mq.61.453,48;

CHE con nota del 20 gennaio 2015, acquisita al Prot. ASI al n.278 del 22 gennaio 2015, il Responsabile dell'area Edilizia-Urbanistica (Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune di Viggiano ha trasmesso il progetto "nuovo K.O. DRUM TERMODISTRUTTORE SRU" a servizio del Centro Olio Val d'Agri sito nell'a.i. Alta Val d'Agri - Comune di Viggiano - della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, richiedendo il nulla-osta di competenza;

ESAMINATO il progetto presentato che prevede:

- interventi da realizzare nel Centro Olio Val d'Agri nell'ambito delle attività di ottimizzazione del COVA, per eliminare possibili anomalie del termodistruttore e precisamente:
 - l'installazione di due separatori d'ingresso aventi ITEM V580-VN-951/952, poggiate su un'unica platea di fondazione in cls armato delle dimensioni in pianta di mt. 6,50 x 2,50 e spessore pari a mt.1.10;
 - l'installazione di due Soffianti di rilancio aventi ITEM V580-KA-502 A/B, poggiate su un'unica platea di fondazione in cls armato delle dimensioni in pianta di mt. 5,40 x 3,50 e spessore pari a mt.0.60;
 - l'installazione di due Air Cooler aventi ITEM V580-HC-502A/B, poggiate su due platee di fondazione in cls armato entrambi delle dimensioni in pianta di mt. 4,25 x 2,35 e spessore pari a mt.0.40;
 - l'installazione di un separatore in ingresso alla soffiante aventi ITEM V580-VN-503, poggiate su una platea di fondazione in cls armato delle dimensioni in pianta di mt. 2,70 x 2,60 e spessore pari a mt.1.00;
 - l'installazione di quattro pompe centrifughe aventi ITEM V580-PA-503A/B e V580-PA-504 A/B, poggiate ognuna su platea di fondazione in cls armato la prima delle dimensioni in pianta di mt. 2,70 x 2,50 e spessore pari a mt.0.50 e per le rimanenti dimensioni in pianta di mt. 2,70 x 3,10 e spessore pari a mt.0.50;
 - la realizzazione di un nuovo rack composta da una struttura intelaiata in acciaio con profili del tipo HEA200 e acciaio del tipo S275 profilato a freddo avente lunghezza di mt.8,80 e larghezza di mt.1,00 poggiate su tre piastre in c.a. delle dimensioni pari a mt. 2,00 x 1,00 e spessore pari a mt.0,60;
 - la realizzazione di due nuovi rack composte da strutture intelaiate in acciaio con profili del tipo HEA200 e acciaio del tipo S275 profilato a freddo in prossimità degli allineamenti 4B e 6B del rack esistente della zona L aventi funzioni di supporto per le tubazioni di collegamento a servizio delle nuove apparecchiature da installare;
- il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici di progetto, con un aumento di superficie coperta pari a mq.118,97 rispetto a quella oggi assentita;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.627 del 4 maggio 2011 con la quale l'Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha rilasciato alla società ENI S.p.A. il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n.311/2011 relativamente al Centro Olio Val d'Agri sito nell'a.i. Alta Val d'Agri Comune di Viggiano;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano non è in contrasto con la normativa del nuovo P.R. dell'area industriale Alta Val d'Agri, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.926 del 15/02/2005 vigente giusto quanto previsto dall'art.17 - della L.R. 27 gennaio 2015, n.4;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla attestazione di conformità del progetto presentato in data 22 gennaio 2015 dal Responsabile del servizio tecnico (Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune di Viggiano al vigente P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri per il rilascio del nulla-osta;

RITENUTO, altresì che in conformità a quanto previsto dalla delibera n.85 del 14/05/2004 recante "*norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile*", gli oneri dovuti al Consorzio da parte della ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano per l'istruttoria della pratica sono pari a € 260.00 oltre IVA come per legge;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n.415 del 9/12/2014;

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza del Responsabile del servizio tecnico (Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune di Viggiano, inerente l'approvazione del progetto per un nuovo K.O. DRUM TERMODISTRUTTORE SRU a servizio del Centro Olio Val d'Agri sito nell'a.i. Alta Val d'Agri - Comune di Viggiano della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale illustrato in premessa;
2. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del citato progetto così come illustrato in premessa, rilasciando il prescritto nulla-osta per gli adempimenti di competenza del Comune di Viggiano per quanto di competenza consortile, fatta salva e a carico della ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di Legge di competenza di altre Amministrazioni e/o autorità necessari per la messa in esercizio dell'impianto di che trattasi;
3. di incaricare l'UTC di trasmettere il nulla-osta richiesto e il progetto approvato al Comune di Viggiano per gli adempimenti di competenza, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di legge di competenza di altre Amministrazioni e/o Autorità necessari per l'ottenimento del titolo abilitativo;

4. di richiedere alla ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge per oneri istruttoria pratica;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.734 del 23/02/2015 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si esprime parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale relativa all'approvazione del progetto descritto in premessa nell'a.i. Alta Val d'Agri, trasmesso per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano, potendosene attestare conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri.

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 02/03/2015

Parere del Dirigente Amministrativo:

Visti gli atti, sentito il responsabile del settore controllo di gestione, per quanto competenza, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e amministrativa del provvedimento che si propone.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO

Tito li, 2/03/2015

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 02/03/2015