

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA

N° **68** del 30 Giugno 2015

OGGETTO: Attestazione di conformità previsioni di P.R.G. progetto per la realizzazione di opere integrative all'impianto di raffreddamento ammina unità V580 a servizio del Centro Olio Val d'Agri della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production a.i. Alta Val d'Agri per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante " *Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale* " ;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante " *Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale* ", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. 32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".

PREMESSO che la Società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production è insediata nell'a.i. Alta Val d'Agri Comune di Viggiano, con un impianto denominato Centro Olio per l'estrazione del petrolio su un lotto dell'estensione di mq.181.850 ed una superficie coperta di mq.61.459,28;

CHE con nota del 28 aprile 2015, acquisita al Prot. ASI al n.1761 del 04/05/2015, il Responsabile dell'area Edilizia-Urbanistica (Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune di Viggiano ha trasmesso il progetto per la realizzazione di opere integrative all'impianto di raffreddamento ammina unità V580 a servizio del Centro Olio Val d'Agri della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production, richiedendo il nulla-osta di competenza;

ESAMINATO il progetto presentato che prevede:

- interventi da realizzare nel Centro Olio Val d'Agri nell'ambito delle attività di ottimizzazione del COVA, per ottemperare all'aggiornamento dell'AIA approvata con delibera n.627 del 04/05/2011 e precisamente;
- la realizzazione di sottostrutture in c.a. e strutture metalliche per l'alloggiamento ed il supporto delle nuove apparecchiature da installare all'esistente impianto di raffreddamento ammina delle dimensioni in pianta di mt.13,33 x 4,83 per una superficie di ingombro pari a mq.64,38;
- l'installazione di un impianto di refrigerazione V402-XX-101 di servizio alla sezione 100 costituita da due unità V402-XX-101/A/B con n.2 condensatori (V402-HC-101A-E/102A-E) e (V402-HC-103A-E/104A-E) con 2 unità di refrigerazione moto -evaporanti e accessori con scambiatori di calore a fascio-tubiero V402-HA-101A/B;
- la realizzazione di una platea cordolata in c.a. delle dimensioni in pianta di mt. 5,40 x 4,60 per una superficie di ingombro pari a mq. 24,84 per il posizionamento di due pompe di regolazione acqua glicolata V402-PA-101A/B;
- la realizzazione di n.4 plinti delle dimensioni in pianta di mt. 0,40 x 0,40 per una superficie di ingombro pari a mq.0,64 per il supporto di tubazioni;
- la realizzazione di una platea in c.a. delle dimensioni in pianta di mt. 14,12 x 6,76 per una superficie di ingombro pari a mq. 95,45 per il posizionamento di 4 condensatori (V402-HC-901A – E/902A – E - V402-HC-905A – E/906A – E - V402-HC-903A – E/904A – E - V402-HC-907A – E/908A – E) e n.4 unità di refrigerazione moto-evaporanti V402-HA-901A/B/C/D;
- la realizzazione di una platea cordolata in c.a. delle dimensioni in pianta di mt. 11,20 x 3,86 per una superficie di ingombro pari a mq. 43,23 per l'installazione di n.4 pompe di regolazione acqua glicolata V402-PA-901A/B/C/D;
- la realizzazione di una platea cordolata in c.a. delle dimensioni in pianta di mt. 3,85 x 3,30 per una superficie di ingombro pari a mq.12,70 per l'installazione di uno scambiatore V402-HB-901;

il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici di progetto, con un aumento di superficie coperta di mq.241,24 rispetto a quella oggi assentita;

ATTESO che il progetto presentato rispetta i parametri e gli standard previsti dalla vigente norma tecnica;

CONSIDERATO, dunque, che il progetto presentato dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano non è in contrasto con la normativa del nuovo P.R. dell'area industriale Alta Val d'Agri, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.926 del 15/02/2005, vigente - giusta quanto previsto dall'art.17 della Legge Regionale 27 gennaio 2015, n.4;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.627 del 4 maggio 2011 con la quale l'Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha rilasciato alla società ENI S.p.A. il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 311/2011 relativamente al Centro Olio Val d'Agri sito nell'a.i. Alta Val d'Agri comune di Viggiano;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla attestazione di conformità del progetto presentato in data 04/05/2015 dal Responsabile del servizio tecnico (Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune di Viggiano al vigente P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri per il rilascio del nulla-osta;

RITENUTO, altresì che in conformità a quanto previsto dalla delibera n.85 del 14/05/2004 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti al Consorzio da parte della ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano per l'istruttoria della pratica sono pari a € 260.00 oltre IVA come per legge;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 415 del 9.12.2014;

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza del Responsabile del servizio tecnico (Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune di Viggiano, inerente l'approvazione del progetto per la realizzazione di opere integrative all'impianto di raffreddamento ammina unità V580 a servizio del Centro Olio Val d'Agri della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, illustrato in premessa;
2. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del citato progetto così come illustrato in premessa, risultando rispettati i parametri e gli standard urbanistici previsti e rilasciare il prescritto nulla-osta per gli adempimenti di competenza del Comune di Viggiano;

3. di incaricare l'UTC di trasmettere il nulla-osta richiesto e il progetto approvato al Comune di Viggiano per gli adempimenti di competenza, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di legge di competenza di altre Amministrazioni e/o Autorità necessari per l'ottenimento del titolo abilitativo;
4. di richiedere alla ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano, l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge per oneri istruttoria pratica;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.2290 del 21/05/2015 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si esprime parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale relativa, all'approvazione del progetto descritto in premessa nell'a.i. Alta Val d'Agri trasmesso per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viggiano, attestandone la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri.

Tito li, 25/06/2015

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO




Parere del Dirigente Amministrativo:

Visti gli atti, sentito il responsabile del settore controllo di gestione, per quanto competenza, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e amministrativa del provvedimento che si propone.

Tito li, 29/06/2015

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO



Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 30/06/2015

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO

